

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.	<p>Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina Sídlo: so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina</p> <p>V jeho mene konajúci: Igor Choma, primátor IČO: 00 321 796 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Kontaktná osoba: Ing. Osika Roman 0917 990 120 Ing. Robert Kašša 0911 660 447 E-mail; /tel. č. fax: roman.osika@zilina.sk; 041/7063212</p>
2.	<p>Predmet zákazky: Zimný štadión MsHK Žilina, a.s., - núdzové osvetlenie</p> <p>Núdzové osvetlenie: Je to osvetlenie, ktoré sa používa pri poruche napájania normálneho osvetlenia. Používa sa teda v prípade výpadku napájacej sústavy normálneho osvetlenia, preto je potrebné jeho napájanie zo zdroja nezávislého od zdroja pre normálne osvetlenie. Výpadok napájania môže byť spôsobený silnou búrkou, požiarom, pri preťažení siete a pod. V prípade výpadku napájania je potrebné zaistiť bezpečnú evakuáciu osôb z postihnutých priestorov. Zvlášť dôležité je to v prípadoch, kde je zhromaždený väčší počet osôb.</p> <p>Núdzové osvetlenie má poskytnúť aspoň minimálnu osvetlenosť únikových ciest a súčasne vyznačiť únikové trasy. Na tento účel sa používajú predovšetkým svietidlá s medzinárodne zrozumiteľnými symbolmi, ktoré musia spoľahlivo navigovať osoby k únikovým východom. Preto je veľmi dôležité, aby boli východy jasne vyznačené a viditeľné z každého miesta, ktoré je obsadené osobami.</p> <p>Základné požiadavky na núdzové osvetlenie môžeme zhrnúť v týchto bodoch:</p> <ul style="list-style-type: none">- zaistenie dostatočných zrakových podmienok na evakuáciu- inštalovanie svietidiel vo výške min. 2 m nad zemou- rozmiestnenie osvetlených bezpečnostných značiek pozdĺž únikovej cesty- rozmiestnenie smerových ukazovateľov k únikovým východom- zabezpečenie primeranej osvetlenosti potenciálne nebezpečných miest a bezpečnostných zariadení- dodržanie jednotného značenia <p>Núdzové osvetlenie má byť dvakrát intenzívnejšie ako prirodzené osvetlenie v noci, keď je mesiac v splne. Zrková činnosť pri núdzovom osvetlení spadá do oblasti mezopického videnia, ktoré je do istej miery periférne. Schopnosti zrakového vnímania sú u jednotlivých osôb rozličné, a to tak z hľadiska jasov potrebných na jasné rozoznanie objektov, ako aj z hľadiska času potrebného na prispôbenie sa zmenám intenzity osvetlenia.</p> <p>Jestvujúci stav: Zimný štadión ma sčasti rozvody a svietidla pre núdzové(panické) osvetlenie zrealizované v rámci rekonštrukcie osvetlenia ľadovej plochy a hľadiska, ktorého realizácia bola v r. 2006, (toto osvetlenie doteraz neplní svoj účel, lebo nebol osadený náhradný zdroj). V rámci tejto rekonštrukcie bolo osadených 14 ks halogénových svietidiel 500W po</p>

