



**Mesto Žilina**

Mestský úrad v Žiline

**Adresát:**

Text adresy adresáta

**Váš list značky/zo dňa:**

Text vašej značky

**Naša značka:**

922/2017/KPRIM-ZAH

**Vybavuje:**

Mgr. Zahradníková

**V Žiline dňa:**

20.01.2017

### Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk

Na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 13.01.2017 na predmet zákazky „Výmena okien na telocvični ZŠ“ zverejnenej na stránke [www.zilina.sk](http://www.zilina.sk) dňa 16.01.2017 žiadajú o vysvetlenie nasledovných technických špecifikácií:

Otázka č. 1:

Vo Výzve na predkladanie ponúk ako aj v projektovej dokumentácii k uvedenej zákazke sú nasledujúce požiadavky na parametre nových plastových okien:

$U_f < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$

$U_g < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$

$U_w < 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}$

V STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 „Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky“ sa interpretujú niektoré požiadavky na stavebné výrobky vyplývajúce z vyššie uvedenej smernice a zákona. Normalizovaná maximálna hodnota otvorových konštrukcií je stanovená na  $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$  a týka sa nových aj rekonštruovaných budov.

$U_w$  ako hodnota celého okna je pre splnenie normy rozhodujúca/ v uvedenej norme sa neuvádzajú čiastkové hodnoty  $U_g$  ani  $U_f$ / a preto **žiadame zrušenie Vašej požiadavky na hodnotu  $U_f < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$** , ktorá je v procese verejného obstarávania jednoznačne diskriminačná a obmedzuje počet uchádzačov so zvýhodnením určitých uchádzačov, ktorí disponujú s profilom, ktorý spĺňa uvedenú hodnotu, aj keď pre splnenie platnej normy STN je táto hodnota irelevantná.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na dodávke okien, ktoré spĺňajú minimálne technické parametre:

$U_f < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$

$U_g < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$

$U_w < 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}$

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

tel.: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232912

IČO: 00 321 796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600

[www.zilina.sk](http://www.zilina.sk)

Technická norma STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 určuje minimálne technické požiadavky, verejný obstarávateľ definoval kritéria Uf a Ug za účelom definovania minimálnej úrovne kvality okien. A na trhu existuje viac ako jeden dodávateľ, ktorý uvedené požiadavky na kvalitu dokáže splniť.

Verejný obstarávateľ určil termín obhliadky dodania predmetu zákazky a to:

Termín: 27.07.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Základná škola ul. Karpatská 8063/11, Žilina.

S úctou

Ing. Roman Osika  
vedúci oddelenia VO