



Mesto Žilina

Mestský úrad v Žiline

Adresát:

Všetkým uchádzačom

Váš list značky/zo dňa:

Text vašej značky

Naša značka:

922/2017/KPRIM-ZAH

Vybavuje:

Mgr. Zahradníková

V Žiline dňa:

27.01.2017

Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk č. 2

Na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 13.01.2017 na predmet zákazky „Výmena okien na telocvični ZŠ“ zverejnenej na stránke www.zilina.sk dňa 27.01.2017 sa uskutočnila obhliadka miesta dodania predmetu zákazky na ktorej verejný obstarávateľ upresnil požiadavky na technickú špecifikáciu okien nasledovne:

Verejný obstarávateľ požaduje aby súčiniteľ prechodu tepla celým oknom bol **$U_w < 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}$** , táto požiadavka musí byť splnená.

Čiastkové súčinitele prechodu tepla rámom $U_f < 0,9 \text{ Wm}^2/\text{K}$ a zasklením $U_g < 0,7 \text{ Wm}^2/\text{K}$, ktoré sú určené v projekte, nemusia byť splnené za predpokladu, že je splnená požiadavka na celé okno **$U_w < 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}$** . Čiastkové hodnoty uvedené v projekte sú len doporučené a každý výrobca (dodávateľ) si ich môže vyskladať sám.

S úctou

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia VO

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

tel.: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232912

IČO: 00 321 796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600

www.zilina.sk

